

担当	主幹	課長
小倉	浦野・斎藤	渡邊

平成22年 8月26日

太田公民館耐震補強及び改修工事

質問事項回答書

行田市建設部建築課

No	図面番号	質 問 事 項	回 答
1	—	<p>積算参考資料の電気設備工事の項目に、【電工：照明撤去再取付含む】とありますが、図面に記載がありません。照明器具の場所及び数量をご指示いただかませんか。</p>	<p>暖房便座用コンセント新設(2箇所)に伴い、天井内既存照明回路より、分岐する為の労務費と捉えてください。</p>