

# 飛沫防止用のシートに係る 火災予防上の注意点について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用のシートの設置が増えているところですが、シートの材質によっては、着火・燃焼しやすい物があることから、下記の点を参考に火災予防に努めるようお願いします。

1. 火気使用設備・器具、白熱電球等の**熱源となるものから距離をとること**。
2. **スプリンクラー設備の散水障害**を生じない位置に設置するとともに、**自動火災報知設備の感知器の未警戒部分**が生じないようにすること。
3. **避難の支障**とならないよう設置すること。
4. 必要に応じて**難燃性**または**不燃性**のものを使用を検討すること。



お問い合わせ先

行田市消防本部予防課

TEL 048-550-2121