

# 水質検査結果

令和元年8月に行った、市内5箇所の給水栓（蛇口）の水質検査結果について公表するものです。  
国の基準に適合していますので、安心してご利用ください。

## 健康に関連する項目（31項目）

令和元年8月1日 採水

分類	項目	水質基準値	向町浄水場	北河原自治会館	地域文化センター	清水町公園	犬塚第二集会所
病原生物の指標	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質・ 重金属	カドミウム及びその化合物	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
	水銀及びその化合物	0.0005mg/l以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
	セレン及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	鉛及びその化合物	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ヒ素及びその化合物	0.01mg/l以下	0.002	0.002	0.002	0.001未満	0.002
	六価クロム化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
無機物質・消毒副生成物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
無機物質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	0.1未満	0.3	0.5	1.1	0.3
	フッ素及びその化合物	0.8mg/l以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
	ホウ素及びその化合物	1mg/l以下	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満	0.10未満
一般有機 化学物質	四塩化炭素	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	ベンゼン	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
消毒副生成物	塩素酸	0.6mg/l以下	0.09	0.10	0.06未満	0.06未満	0.10
	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	クロロホルム	0.06mg/l以下	0.001	0.006	0.011	0.017	0.005
	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.004	0.005	0.002未満
	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003
	臭素酸	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	0.003	0.016	0.020	0.030	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	0.002未満	0.002未満	0.004	0.007	0.002未満
	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	0.001	0.005	0.006	0.009	0.003
	ブロモホルム	0.09mg/l以下	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002
	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満

## 水道水が有すべき性状に関連する項目（20項目）

分類	項目	水質基準値	向町浄水場	北河原自治会館	地域文化センター	清水町公園	犬塚第二集会所
色	亜鉛及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.02	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
	鉄及びその化合物	0.3mg/l以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
	銅及びその化合物	1.0mg/l以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
味覚	ナトリウム及びその化合物	200mg/l以下	28.4	24.7	23.8	15.2	26.5
色	マンガン及びその化合物	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
味覚	塩化物イオン	200mg/l以下	14.1	14.6	14.1	14.3	14.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	75.3	77.9	67.3	61.8	78.7
	蒸発残留物	500mg/l以下	182	174	167	130	181
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
におい	ジオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
発泡	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
におい	フェノール類	0.005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
味覚	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/l以下	0.3未満	0.4	0.4	0.8	0.3
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	7.9	7.9	7.8	7.6	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

## その他（1項目）

分類	項目	水質基準値	向町浄水場	北河原自治会館	地域文化センター	清水町公園	犬塚第二集会所
衛生上必要な措置	残留塩素	0.1mg/l以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3