

水道管にも冬支度

気温がマイナス4度以下になると、防寒の不十分な水道管は凍ったり、水道管が破裂したりします。特に多いのは、次のようなところです。

- むき出しの水道管
- 建物の日陰の水道管
- 風当たりの強いところの水道管

防寒のしかた

- 蛇口が破裂しやすいので、保温材（毛布等）で上まで包んでください。さらにビニール等を巻き、保温材が濡れないようにします。



- メーターボックスの中に、使い古しの毛布や布切れなどを入れ、そのボックスの上に段ボールなどをのせて保温します。

水道管が破裂したときは

- メーターボックス内にある止水栓を閉じ、指定給水装置工事業者に修理をお申し込みください。

水道管が凍って水がでないときは

- タオルなどをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かします。

急に熱湯をかけると、水道管や蛇口が破裂することがありますので注意しましょう。



緊急断水にご注意ください

回覧・広報などでお知らせすることなく漏水工事などで緊急に断水することがありますので、ご協力をお願いします。

なお、水の使い始めには、水がにごる場合がありますので十分に気をつけてご使用ください。

Q 白い水がでる

A 水道管の中に入っている空気が無数の小さな泡になったためと考えられます。

しばらくそのまま放置しますと泡が消えて澄んだきれいな水になります。

そのまま使用していただいてもさしつかえありません。

Q 水がにごる

A 建物内の老朽化した水道管内の鉄サビが原因で水がにごることがあります。

また、消火作業などで多量の水を使ったとき、水道工事や断水により、水道管を流れる水の速さや方向が変化し水がにごることがあります。このようなときは、しばらく水を流し、澄んでから飲用などにご使用ください。

水道課発行の印刷物に広告を掲載しませんか

行田市水道課が発行する印刷物への有料広告を募集しています。詳しくは水道課にお問い合わせください。

広告掲載を募集している印刷物

◇水道だより ◇水道検針票

行田市指定給水装置工事事業者【行田市内・市外】平成27年度に新しく指定を受けた工事事業者です。

水廻りに問題がありましたら、この記事やホームページをご利用ください。

行：行田市水道事業（旧行田市区域） 南：南河原地区簡易水道事業（旧南河原区域）

平成27年12月1日現在

事業者名	電話番号	行	南	事業者名	電話番号	行	南
株新井管工事	048-787-8181	○		株彩玉	0480-53-3432	○	
清水ポンプ	0495-72-2802	○		伊藤住宅設備	048-507-7881	○	○
松尾設備	049-297-0792	○		株中村工業所	0480-52-0450	○	
株タバタ設備	0495-22-8802	○		株くはら設備	049-280-8777	○	
南長峯設備	048-561-4491	○	○	株荒川設備	048-297-8999	○	○
ダイセーExt株 埼玉事業所	048-598-4353	○	○	三菱電機システムサービス株 熊谷サービスステーション	048-524-2172	○	

◆行田市指定給水装置工事事業者一覧【行田市内・市外】は、ホームページでご覧いただけます。http://www.city.gyoda.lg.jp/16/01/11/shiteigyousha.html