

水 質 検 査 結 果 一 覧

2023年(令和5年)8月に行った、市内5箇所の給水栓(蛇口)の水質検査結果について公表するものです。
国の基準に適合していますので、安心してご利用ください。

○健康に関連する項目(31項目)

2023年(令和5年)8月3日 採水

分 類	項 目	水質基準値	向町浄水場 給水栓	須加集会所 給水栓	地域文化センター 給水栓	清水町公園 給水栓	北河原自治会館 給水栓
病原生物の指標	一般細菌	100 個/ml 以下	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質・重金属	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.002	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
無機物質・消毒副生成物	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
無機物質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	0.1 未満	0.3	0.8	0.8	0.1
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08	0.08	0.08 未満
	ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	トトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ベンゼン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	塩素酸	0.6 mg/l 以下	0.19	0.12	0.06 未満	0.06 未満	0.14
消毒副生成物	クロ酢酸	0.02 mg/l 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	クロホルム	0.06 mg/l 以下	0.001 未満	0.008	0.028	0.026	0.005
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.002 未満	0.003	0.005	0.008	0.002 未満
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.002	0.008	0.007	0.006	0.004
	臭素酸	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.004	0.027	0.050	0.046	0.016
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.002 未満	0.002	0.008	0.008	0.002 未満
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	0.001	0.008	0.015	0.014	0.004
	ブromホルム	0.09 mg/l 以下	0.001	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.003
	ホルムアルデヒド*	0.08 mg/l 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満

○水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)

分 類	項 目	水質基準値	向町浄水場 給水栓	須加集会所 給水栓	地域文化センター 給水栓	清水町公園 給水栓	北河原自治会館 給水栓
色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
味覚	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下	30.9	25.1	14.9	15.2	28.2
色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	塩化物イオン	200 mg/l 以下	15.3	15.8	16.1	16.3	14.5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下	73.1	76.7	59.4	59.4	82.1
味覚	蒸発残留物	500 mg/l 以下	189	174	134	136	189
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
におい	ジエオキシ	0.00001 mg/l 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001	0.000001	0.000001 未満
発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
におい	フェノール類	0.005 mg/l 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
味覚	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l 以下	0.3 未満	0.3	0.7	0.8	0.3 未満
	pH値	5.8以上8.6以下	8.0	8.1	7.6	7.5	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	2 度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

○その他(1項目)

分 類	項 目	水質基準値	向町浄水場 給水栓	須加集会所 給水栓	地域文化センター 給水栓	清水町公園 給水栓	北河原自治会館 給水栓
衛生上必要な措置	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4