

水 質 検 査 結 果 一 覧

2026年(令和8年)8月に行った、市内6箇所の給水栓(蛇口)の水質検査結果について公表するものです。
国の基準に適合していますので、安心してご利用ください。

○健康に関連する項目(32項目)

2026年(令和8年)8月6日 採水

分 類	項 目	水質基準値	須加集会所 給水栓	地域文化センター 給水栓	向町浄水場 給水栓	清水町公園 給水栓	中里地区公園 給水栓	北河原自治会館 給水栓
病原生物の指標	一般細菌	100 個/ml 以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
無機物質・重金属	ガドリウム及びその化合物	0.003 mg/l 以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l 以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
	セレン及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	鉛及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l 以下	0.002 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満
	六価クロム化合物	0.02 mg/l 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
無機物質	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l 以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
無機物質・消毒副生成物	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
無機物質	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l 以下	0.3 未満	1.2 未満	0.1 未満	1.2 未満	0.4 未満	0.2 未満
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l 以下	0.08 未満	0.09 未満	0.08 未満	0.09 未満	0.08 未満	0.08 未満
	ホウ素及びその化合物	1 mg/l 以下	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満	0.10 未満
一般有機化学物質	四塩化炭素	0.002 mg/l 以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
	シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	ジクロロメタン	0.02 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	トリクロロエチレン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l 以下	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満
	ヘンゼン	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
	塩素酸	0.6 mg/l 以下	0.10 未満	0.06 未満	0.10 未満	0.06 未満	0.09 未満	0.12 未満
消毒副生成物	クロロ酢酸	0.02 mg/l 以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
	クロロホルム	0.06 mg/l 以下	0.005 未満	0.013 未満	0.001 未満	0.010 未満	0.007 未満	0.003 未満
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.003 未満	0.005 未満	0.002 未満	0.007 未満	0.004 未満	0.002 未満
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l 以下	0.005 未満	0.006 未満	0.002 未満	0.006 未満	0.007 未満	0.004 未満
	臭素酸	0.01 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満
	総トリハロメタン	0.1 mg/l 以下	0.016 未満	0.029 未満	0.005 未満	0.025 未満	0.024 未満	0.012 未満
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l 以下	0.002 未満	0.007 未満	0.002 未満	0.006 未満	0.003 未満	0.002 未満
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l 以下	0.005 未満	0.010 未満	0.002 未満	0.009 未満	0.008 未満	0.003 未満
	ブromホルム	0.09 mg/l 以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002 未満	0.002 未満
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l 以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満

○水道水が有すべき性状に関連する項目(20項目)

分 類	項 目	水質基準値	須加集会所 給水栓	地域文化センター 給水栓	向町浄水場 給水栓	清水町公園 給水栓	中里地区公園 給水栓	北河原自治会館 給水栓
色	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
	鉄及びその化合物	0.3 mg/l 以下	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
	銅及びその化合物	1.0 mg/l 以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
味覚	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l 以下	26.1 未満	16.9 未満	29.7 未満	17.9 未満	24.4 未満	27.9 未満
色	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
味覚	塩化物イオン	200 mg/l 以下	15.6 未満	16.7 未満	14.8 未満	17.0 未満	15.7 未満	14.4 未満
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/l 以下	77.0 未満	67.3 未満	71.2 未満	67.5 未満	80.7 未満	80.3 未満
	蒸発残留物	500 mg/l 以下	178 未満	152 未満	187 未満	159 未満	183 未満	196 未満
発泡	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l 以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
におい	ジエオスミン	0.00001 mg/l 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l 以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満
発泡	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l 以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
におい	フェノール類	0.005 mg/l 以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
味覚	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l 以下	0.4 未満	0.8 未満	0.3 未満	0.7 未満	0.4 未満	0.4 未満
基礎的性状	pH値	5.8以上8.6以下	8.1 未満	7.8 未満	8.0 未満	7.7 未満	8.2 未満	8.1 未満
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
	濁度	2 度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

○その他(1項目)

分 類	項 目	水質基準値	須加集会所 給水栓	地域文化センター 給水栓	向町浄水場 給水栓	清水町公園 給水栓	中里地区公園 給水栓	北河原自治会館 給水栓
衛生上必要な措置	残留塩素	0.1 mg/l 以上	0.7 未満	0.3 未満	0.9 未満	0.7 未満	0.7 未満	0.3 未満